

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00078/2022-000

1 - Itens da Licitação**1 - Perícia, Laudo e Avaliação**

Descrição Detalhada: Perícia/ laudo/avaliação técnica, análise físico-química, bioquímica e microbiológica da água. Serviço de análise de água de consumo humano. Serviço: Fornecimento de laudo técnico de padrão de potabilidade de água de consumo humano, segundo o Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021. Laboratório certificado e acreditado pelo INMETRO, com técnicos responsáveis na área e que emitam parecer técnico. Tipo de serviço: pontual, realização das análises semestrais. Realização das análises em laboratório próprio do fornecedor do serviço. Entrega dos resultados dentro de 45 dias.

OBSERVAÇÃO: Especificação completa no termo de referência."

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Total (R\$): 9.664,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Cristóvão/SE (2)

Grupo: G1

2 - Perícia, Laudo e Avaliação

Descrição Detalhada: Perícia/ laudo/avaliação técnica, análise físico-química, bioquímica e microbiológica da água. Serviço de análise de água de consumo humano. Serviço: Fornecimento de laudo técnico de padrão de potabilidade de água de consumo humano, segundo o Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021. Laboratório certificado e acreditado pelo INMETRO, com técnicos responsáveis na área e que emitam parecer técnico. Tipo de serviço: pontual, realização das análises semestrais. Realização das análises em laboratório próprio do fornecedor do serviço. Entrega dos resultados dentro de 45 dias. Segundo exigências do Art. 42 § 1º da Portaria GM/MS nº 888/2021 e da Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA).

OBSERVAÇÃO: Especificação completa no termo de referência."

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Total (R\$): 11.830,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Cristóvão/SE (2)

Grupo: G1

3 - Perícia, Laudo e Avaliação

Descrição Detalhada: Coleta de amostra de água. Pontos de coleta: torneiras e Rio Poxim Açú, localizado no IFS – Campus São Cristóvão. Rodovia BR-101, Km 96, Povoado Quissamã - São Cristóvão/SE. CEP: 49.100-000. Setor: Estação de Tratamento de água – NOVA ETA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Total (R\$): 5.156,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Cristóvão/SE (2)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Perícia, Laudo e Avaliação	2	UNIDADE
2	Perícia, Laudo e Avaliação	2	UNIDADE
3	Perícia, Laudo e Avaliação	2	UNIDADE