



NOTAS

01	TODOS OS DETALHES DE MONTAGEM INDICADOS NA PLANTA DEVERÃO SER OBSERVADOS E SEGUIDOS, MANTENDO-SE ASSIM UM PADRÃO DE INSTALAÇÃO DE ACORDO COM O PROJETADO, GARANTINDO A SEGURANÇA E FUNCIONABILIDADE DAS INSTALAÇÕES;
02	BITOLA DOS TUBOS CONFORME INDICADO NO PROJETO;
03	A TUBULAÇÃO APARENTE DEVE SER EXECUTADA EM TUBOS AÇO CARBONO ASTM A53;
04	AS TUBULAÇÕES APARENTES DEVEM TER ACABAMENTO NA COR VERMELHO SEGURANÇA;
05	A TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DEVE SER EXECUTADA EM TUBOS F°G°;
06	A TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DEVERÁ SER INSTALADA A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 600mm;
07	ONDE HOUVER TRAVESSIA DE VEÍCULOS A TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DEVERÁ SER ENVELOPADA EM CONCRETO;
08	QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE O VALOR DA COTA;
09	VÁLVULAS DE RETENÇÃO E REGISTROS DE PARAGEM DEVEM SER PINTADOS NA COR AMARELA;
10	TODAS AS ESCADAS DEVEM SER DOTADAS DE PISOS ANTIDERRAPANTES, E QUE PERMANEÇAM ANTIDERRAPANTES COM O USO;

LEGENDA

A	- EXTINTOR COM D'ÁGUA 10,00 L
ABC	- EXTINTOR COM DIOXÍDO DE CARBONO 6,0 Kg
ABCD	- EXTINTOR COM PÓ QUÍMICO SECO 4,0 Kg
BA	- BOTOEIRA DE ALARME
SA	- SIRENE AUDIOVISUAL
CP	- CAIXA DE PASSAGEM NO FORRO - 10x05x05cm
CP(S)	- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO - 30x30x40cm
LU	- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
CA	- CENTRAL DE ALARME
QRS	- QUADRO REMOTO SINÓPTICO
CI	- CAIXA DE INCÊNDIO (HIDRANTE)
COL	- COLUNA DE INCÊNDIO
TUB	- TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO PELO FORRO
TUBP	- TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO PELO PISO
HP	- HIDRANTE DE PASSOIO
CAI	- CAIXA DE INCÊNDIO, MANGUEIRA DE 15,00m.
VF	- VÁLVULA DE FLUXO
VRH	- VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL
RG	- REGISTRO DE CAIXA
RG	- ELETRODUTO POR VIA AÉREA
RG	- ELETRODUTO PELO PISO
SE	- SUBESTAÇÃO COM ABRIGO PARA QG
QG	- QUADRO GERAL
BM	- BOMBA DE INCÊNDIO
BA	- BARRA ANTI PÂNICO
RI	- RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO
DG	- DETECTOR DE GAS ENTRE PISO
DF	- DETECTOR DE FUMAÇA TIPO ÓTICO
SOB	- SOBE / DESCE

EXINTORES - DETALHES

1. FIXAÇÃO DOS EXINTORES - DETALHE TIPO

COTAS EM (cm)

FUNDO BRANCO E LETRAS EM VERDE FOSFORESCENTE

HIDRANTES - DETALHES

1. CAIXA DE INCÊNDIO (HIDRANTE)

2. VÁLVULA DE INCÊNDIO (HIDRANTE DE PASSOIO)

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA - DETALHES

1. DETALHE DAS SETAS SETA DE ORIENTAÇÃO DE ROTA DE FUGA COTAS EM (cm)

2. SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COTAS EM (cm)

Nº	ALTERAÇÃO/REVISÕES	REVISADO POR	DATA

AUTOR DO PROJETO:
Engº MÁRCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA
CREA - 2700537564
Engº FREDERICO DAMASCENO PINHEIRO
CREA - 2700827783

ENDEREÇO:
Rua Dom José Thomaz, 194 - Bairro São José - Aracaju/SE
dipop@ifs.edu.br

PROJETO EXECUTIVO

COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

CLIENTE:

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS JAPARATUBA

ENDEREÇO:

ROD. DEP. REINALDO MOURA, S/N - JAPARATUBA/SE

PLANTA: HIDRANTES, EXINTORES E CENTRAL DE ALARME, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO - PARTE 3

ESCALA: 1:100

DATA: MAIO/2025

PRANCHA: 04/10

JAP CAM INC E P 004 010 R 01



<div>PROJETO EXECUTIVO</div> <div>COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</div>																																									
CLIENTE:																																									
INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS JAPARUTUBA																																									
ENDEREÇO:					ESCALA:																																				
ROD. DEP. REINALDO MOURA, S/N - JAPARUTUBA/SE					1:100																																				
PLANTA: HIDRANTES, EXTINTORES E CENTRAL DE					DATA:																																				
ALARME, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO - PARTE 4					MAIO/2025																																				
					PRANCHA:																																				
					05/10																																				
<table><thead><tr><th>CANAL:</th><th>OBRA:</th><th>ESPECIALIDADE:</th><th>FASE:</th><th>SERIAL:</th><th>QUANTITATIVO:</th><th>REVISÃO:</th></tr></thead><tbody><tr><td>J</td><td>A</td><td>P</td><td>C</td><td>A</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>N</td><td>C</td><td>E</td><td>P</td><td>O</td><td>O</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>R</td><td>O</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>							CANAL:	OBRA:	ESPECIALIDADE:	FASE:	SERIAL:	QUANTITATIVO:	REVISÃO:	J	A	P	C	A	M		I	N	C	E	P	O	O	0	0	5	0	1	0	1	0	1	0	R	O	1	
CANAL:	OBRA:	ESPECIALIDADE:	FASE:	SERIAL:	QUANTITATIVO:	REVISÃO:																																			
J	A	P	C	A	M																																				
I	N	C	E	P	O	O																																			
0	0	5	0	1	0	1																																			
0	1	0	R	O	1																																				